

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 6年 7月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートプロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートプロワ)
	管理値	800℃以上	200℃以下	30ppm以下	800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	963	167	7	○	944	168	10	○
2	958	169	6	○	948	167	10	○
3	962	168	6	○	940	170	10	○
4	964	167	4	○	951	167	10	○
5	960	168	7	○	947	167	10	○
6	950	169	7	○	939	169	10	○
7	962	167	4	○	952	168	9	○
8	956	168	4	○	944	169	12	○
9	958	168	4	○	941	169	10	○
10	963	169	8	○	961	167	8	○
11					953	168	8	○
12					961	167	8	○
13	960	172	4	○	952	167	6	○
14	953	169	6	○	943	169	7	○
15	952	168	6	○	948	169	8	○
16	954	169	7	○	947	170	8	○
17	954	168	4	○	942	169	12	○
18	942	169	6	○	927	170	12	○
19	935	170	8	○	924	172	15	○
20	946	168	5	○	937	170	11	○
21	947	169	5	○	927	172	11	○
22	951	169	6	○	932	171	12	○
23	948	172	7	○	927	174	12	○
24	964	170	4	○	947	172	10	○
25	957	171	4	○	939	172	10	○
26	949	171	5	○	948	171	7	○
27	951	172	4	○	938	173	12	○
28	957	169	3	○	945	170	7	○
29	961	169	5	○	937	171	10	○
30	961	171	2	○	945	171	9	○
31	964	170	5	○	946	171	10	○
月平均	955	169	5	—	943	170	10	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。