

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 6年      8月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	800℃以上	200℃以下	30ppm以下	800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	964	171	2	○	948	171	8	○
2	971	169	4	○	941	171	9	○
3					935	172	9	○
4					940	171	8	○
5					933	172	12	○
6					945	172	8	○
7					958	170	6	○
8					961	170	10	○
9					963	168	8	○
10					953	170	10	○
11	968	168	2	○	955	170	9	○
12	963	169	5	○	955	171	7	○
13	967	168	3	○	962	169	8	○
14	963	169	3	○	959	170	7	○
15	970	169	5	○	963	170	10	○
16	967	170	5	○	956	171	6	○
17	979	168	5	○				
18	977	168	3	○				
19	974	168	6	○				
20	964	171	3	○				
21	978	169	3	○				
22	967	170	4	○				
23	978	168	4	○				
24	973	169	3	○				
25	971	170	5	○				
26	963	170	4	○				
27	967	170	4	○				
28	974	170	2	○				
29	979	168	5	○				
30	969	170	4	○				
31	975	168	6	○				
月平均	970	169	4	—	952	171	8	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。