

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 6年度 9月

| 測定項目 | 1号炉 | | | | 2号炉 | | | | |
|------|-------|---------------------|------------|--------------------------|---------|---------------------|------------|--------------------------|---------|
| | 炉出口温度 | 集じん器入口温度 (減温塔出口) | CO濃度(煙突入口) | 排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ) | 炉出口温度 | 集じん器入口温度 (減温塔出口) | CO濃度(煙突入口) | 排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ) | |
| | 管理値 | 850℃以上 | 200℃以下 | | 30ppm以下 | 850℃以上 | 200℃以下 | | 30ppm以下 |
| | 単位 | ℃ | ℃ | | ppm | ℃ | ℃ | | ppm |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | 958 | 160 | 5 | ※ | |
| 5 | 947 | 161 | 6 | ○ | 953 | 160 | 6 | ○ | |
| 6 | 948 | 161 | 5 | ○ | 947 | 160 | 4 | ○ | |
| 7 | 955 | 161 | 5 | ○ | 956 | 160 | 4 | ○ | |
| 8 | 955 | 161 | 4 | ○ | 954 | 160 | 4 | ○ | |
| 9 | 943 | 161 | 3 | ○ | 946 | 160 | 4 | ○ | |
| 10 | 951 | 161 | 5 | ○ | 952 | 160 | 5 | ○ | |
| 11 | 951 | 161 | 5 | ○ | 955 | 160 | 4 | ○ | |
| 12 | 954 | 161 | 5 | ○ | 953 | 160 | 5 | ○ | |
| 13 | 941 | 162 | 5 | ○ | 948 | 160 | 5 | ○ | |
| 14 | 952 | 161 | 4 | ○ | 956 | 161 | 3 | ○ | |
| 15 | | | | | 954 | 160 | 4 | ○ | |
| 16 | | | | | 948 | 160 | 4 | ○ | |
| 17 | | | | | 951 | 162 | 5 | ○ | |
| 18 | | | | | 952 | 161 | 4 | ○ | |
| 19 | | | | | 952 | 161 | 4 | ○ | |
| 20 | | | | | 956 | 161 | 4 | ○ | |
| 21 | | | | | 957 | 161 | 4 | ○ | |
| 22 | | | | | 951 | 162 | 4 | ○ | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 月平均 | 950 | 161 | 5 | — | 953 | 160 | 4 | — | |

※4日、2号炉のスートブロワは、定期点検調整調整のため、実施しませんでした。