

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 6年 9月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	800℃以上	200℃以下	30ppm以下	800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	973	168	3	○				
2	975	167	2	○				
3	970	168	4	○				
4	971	168	5	○				
5	976	168	3	○				
6	972	169	4	○				
7	973	168	4	○	952	171	7	○
8	972	167	3	○	958	167	7	○
9	974	168	3	○	956	168	5	○
10	974	169	1	○	959	169	5	○
11	977	169	1	○	968	169	4	○
12	980	168	2	○	977	168	7	○
13	976	168	3	○	967	169	4	○
14	965	169	3	○	965	169	4	○
15	964	170	4	○	966	171	4	○
16	979	168	2	○	975	169	6	○
17	968	170	3	○	960	171	5	○
18	970	169	4	○	966	171	7	○
19	972	169	3	○	968	171	6	○
20	975	168	2	○	967	171	7	○
21	967	170	1	○	961	172	6	○
22	970	168	2	○	972	170	5	○
23	959	170	4	○	955	172	10	○
24	963	170	5	○	963	172	9	○
25	967	169	4	○	969	171	9	○
26					969	169	7	○
27					962	171	7	○
28					968	171	5	○
29					970	171	3	○
30					970	171	7	○
月平均	971	169	3	—	965	170	6	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。