

令和6年度 クリーン21長谷山 排ガス測定結果一覧表

1号炉 採取場所:1号炉煙突(一酸化炭素濃度は煙突入口部)

測定日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	12%酸素換算	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m ³ N	volppm			volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N
令和6年 5月30日	令和6年 6月17日	<0.001	0.7	0.021	0.004	24	4.0	2.5	3	<0.06	<0.0006	<0.06
令和6年 7月25日	令和6年 8月8日	<0.001	0.3	0.0097	0.002	14	10.0	6.3	5	—	—	—
令和6年 9月10日	令和6年 9月26日	<0.001	0.6	0.021	0.004	21	1.1	0.7	8	<0.06	<0.0006	<0.06
										—	—	—
平均		0.001	0.5	0.0172	0.003	20	5.0	3.2	5	0.06	0.0006	0.06
規制値		≤0.04		≤2.479	≤2.34	≤250	≤700	≤430		≤50		
管理値		≤0.01	≤25			≤30	≤40	≤24.5		≤50		

2号炉 採取場所:2号炉煙突(一酸化炭素濃度は煙突入口部)

測定日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	12%酸素換算	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m ³ N	volppm			volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N
令和6年 4月19日	令和6年 5月8日	<0.001	0.4	0.013	0.002	20	6.0	3.7	4	<0.08	<0.0008	<0.08
令和6年 6月4日	令和6年 6月18日	<0.001	<0.3	<0.0063	<0.001	11	4.0	2.5	5	—	—	—
令和6年 8月22日	令和6年 9月4日	<0.001	0.2	0.0086	0.002	20	4.9	3.0	4	<0.06	<0.0006	<0.06
令和6年 10月11日	令和6年 10月25日	<0.001	0.5	0.018	0.003	22	0.5	0.3	3	—	—	—
										—	—	—
平均		0.001	0.4	0.0115	0.002	18	3.9	2.4	4	0.07	0.0007	0.07
規制値		≤0.04		≤2.479	≤2.34	≤250	≤700	≤430		≤50		
管理値		≤0.01	≤25			≤30	≤40	≤24.5		≤50		