

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 6年度 11月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃ 以下	30ppm 以下		850℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下	
	単位	℃	℃		ppm	℃	℃	
1						948	161	
2					959	161	4	○
3					953	161	4	○
4					951	161	4	○
5					954	161	4	○
6					958	161	4	○
7					957	161	5	○
8					951	161	5	○
9					957	161	5	○
10					958	161	4	○
11					954	161	5	○
12					960	161	5	○
13					955	161	5	○
14					953	161	5	○
15					952	161	5	○
16					958	161	5	○
17					959	161	5	○
18					951	161	4	○
19					955	161	4	○
20					957	161	5	○
21					949	161	5	○
22					952	161	5	○
23					955	161	4	○
24					958	161	4	○
25					955	161	4	○
26					955	161	5	○
27					957	161	4	○
28					958	161	5	○
29					955	161	6	○
30					962	161	5	○
月平均				—	955	161	5	—