

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 6年      11月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	800℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下	800℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	973	165	3	○	953	171	10	○
2	963	166	5	○	949	172	8	○
3	976	165	4	○	965	171	8	○
4	966	167	5	○	953	172	10	○
5	964	165	5	○	959	171	8	○
6	977	167	3	○	961	173	6	○
7	972	165	4	○	967	170	6	○
8					966	172	7	○
9					967	171	7	○
10					964	170	6	○
11					966	170	8	○
12	962	167	3	○	965	171	9	○
13	969	164	3	○	967	171	5	○
14	963	165	4	○	964	172	9	○
15	971	166	3	○				
16	970	167	3	○				
17	965	166	3	○				
18	969	166	5	○				
19	967	167	6	○				
20	968	167	4	○				
21	966	166	5	○				
22	968	166	4	○				
23	954	168	5	○				
24	958	168	2	○				
25	965	166	2	○				
26	963	168	4	○				
27	972	168	5	○				
28	970	167	5	○				
29	977	167	5	○				
30	965	168	8	○				
月平均	967	166	4	—	962	171	8	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。