

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 6年度 12月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1				○	966	161	4	○
2				○	957	161	5	○
3				○	959	161	5	○
4				○	954	160	5	○
5				○	953	160	6	○
6				○	954	161	6	○
7	951	160	6	○	955	161	5	○
8	956	160	5	○	957	161	4	○
9	953	161	5	○	953	161	4	○
10	954	161	5	○	954	161	4	○
11	950	161	3	○	956	161	4	○
12	951	161	4	○	951	161	6	○
13	954	160	4	○				
14	954	160	4	○				
15	955	160	3	○				
16	949	160	4	○				
17	949	161	5	○				
18	953	161	4	○				
19	955	160	4	○				
20	950	161	5	○				
21	958	160	4	○				
22	954	160	4	○				
23	950	161	5	○				
24	950	161	5	○				
25	954	160	5	○				
26	952	160	5	○				
27	956	161	5	○				
28	951	160	4	○				
29	957	160	3	○				
30	950	160	3	○				
31	954	160	5	○				
月平均	953	160	4	—	956	161	5	—