

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 6年 12月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	800℃以上	200℃以下	30ppm以下	管理値	800℃以上	200℃以下	30ppm以下
単位	℃	℃	ppm	単位	℃	℃	ppm	
1	970	167	5	○				
2	976	168	5	○				
3	978	168	7	○				
4	977	169	6	○				
5	976	167	6	○				
6	968	169	3	○				
7	971	168	4	○				
8	971	167	6	○				
9	975	167	7	○				
10	967	168	5	○	956	164	6	○
11	972	168	3	○	960	161	7	○
12	971	168	2	○	961	162	4	○
13	970	168	4	○	960	162	6	○
14	964	169	3	○	959	164	4	○
15	973	169	5	○	961	163	5	○
16	976	167	6	○	964	163	5	○
17	965	168	6	○	966	165	7	○
18	976	168	3	○	970	165	6	○
19	976	167	3	○	966	164	5	○
20	975	168	3	○	960	165	5	○
21	971	167	5	○	965	164	6	○
22	967	168	4	○	961	166	5	○
23	968	167	7	○	962	164	6	○
24	959	167	5	○	955	166	8	○
25	957	164	9	○	960	162	10	○
26	968	165	4	○	967	164	8	○
27	962	164	4	○	956	163	10	○
28	960	165	5	○	956	166	12	○
29	965	165	4	○	967	163	13	○
30	960	164	4	○	967	163	7	○
31	946	164	6	○	949	164	10	○
月平均	969	167	5	—	961	164	7	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。