

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 6年度 2月

| 測定項目 | 1号炉   |                     |             |                          | 2号炉    |                     |             |                          |
|------|-------|---------------------|-------------|--------------------------|--------|---------------------|-------------|--------------------------|
|      | 炉出口温度 | 集じん器入口温度<br>(減温塔出口) | CO濃度 (煙突入口) | 排ガス冷却設備ばい塵除去<br>(スートブロワ) | 炉出口温度  | 集じん器入口温度<br>(減温塔出口) | CO濃度 (煙突入口) | 排ガス冷却設備ばい塵除去<br>(スートブロワ) |
|      | 管理値   | 850℃以上              | 200℃以下      |                          | 850℃以上 | 200℃以下              | 30ppm以下     |                          |
|      | 単位    | ℃                   | ℃           |                          | ℃      | ℃                   | ppm         |                          |
| 1    | 949   | 161                 | 5           | ○                        | 957    | 160                 | 6           | ※                        |
| 2    | 948   | 160                 | 4           | ○                        | 956    | 160                 | 4           | ○                        |
| 3    | 947   | 161                 | 4           | ○                        | 954    | 161                 | 5           | ○                        |
| 4    | 948   | 161                 | 5           | ○                        | 950    | 161                 | 4           | ○                        |
| 5    | 944   | 161                 | 4           | ○                        | 950    | 161                 | 3           | ○                        |
| 6    | 945   | 161                 | 5           | ○                        | 953    | 161                 | 2           | ○                        |
| 7    |       |                     |             |                          | 949    | 161                 | 3           | ○                        |
| 8    |       |                     |             |                          | 952    | 161                 | 2           | ○                        |
| 9    |       |                     |             |                          | 954    | 161                 | 2           | ○                        |
| 10   |       |                     |             |                          | 946    | 161                 | 3           | ○                        |
| 11   |       |                     |             |                          | 952    | 161                 | 4           | ○                        |
| 12   |       |                     |             |                          | 952    | 161                 | 4           | ○                        |
| 13   |       |                     |             |                          | 944    | 161                 | 4           | ○                        |
| 14   |       |                     |             |                          | 965    | 161                 | 4           | ○                        |
| 15   |       |                     |             |                          |        |                     |             |                          |
| 16   |       |                     |             |                          |        |                     |             |                          |
| 17   |       |                     |             |                          |        |                     |             |                          |
| 18   |       |                     |             |                          |        |                     |             |                          |
| 19   |       |                     |             |                          |        |                     |             |                          |
| 20   |       |                     |             |                          |        |                     |             |                          |
| 21   |       |                     |             |                          |        |                     |             |                          |
| 22   |       |                     |             |                          |        |                     |             |                          |
| 23   |       |                     |             |                          |        |                     |             |                          |
| 24   |       |                     |             |                          |        |                     |             |                          |
| 25   |       |                     |             |                          |        |                     |             |                          |
| 26   | 961   | 161                 | 5           | ○                        |        |                     |             |                          |
| 27   | 955   | 160                 | 5           | ○                        | 956    | 161                 | 7           | ※                        |
| 28   | 949   | 161                 | 5           | ○                        | 950    | 161                 | 5           | ○                        |
|      |       |                     |             |                          |        |                     |             |                          |
|      |       |                     |             |                          |        |                     |             |                          |
|      |       |                     |             |                          |        |                     |             |                          |
| 月平均  | 950   | 161                 | 5           | —                        | 953    | 161                 | 4           | —                        |

※1日、27日、2号炉のスートブロワは、定期点検整備後の調整のため、実施ませんでした。