

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 7年 2月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	管理値	管理値		管理値	管理値	管理値	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	976	168	3	○	967	168	3	○
2	979	168	3	○	965	169	5	○
3	971	168	3	○	959	168	5	○
4	965	168	2	○	960	169	3	○
5	981	168	1	○	970	168	3	○
6	976	168	5	○	969	168	6	○
7	983	168	3	○	967	167	4	○
8	971	169	4	○	951	170	6	○
9	981	169	4	○	964	166	4	○
10	978	169	5	○	952	168	8	○
11	981	168	4	○	958	171	6	○
12					967	171	6	○
13					960	171	5	○
14					969	173	5	○
15	978	177	5	○	962	173	5	○
16	972	172	5	○	963	172	5	○
17	976	168	4	○	965	168	5	○
18	975	169	5	○	967	169	6	○
19	985	169	3	○	970	168	7	○
20	984	169	4	○	965	168	7	○
21	987	167	3	○	968	167	6	○
22	982	167	5	○	965	167	7	○
23	981	167	4	○	962	167	8	○
24	982	168	8	○	964	166	9	○
25	983	168	5	○	966	166	11	○
26	986	167	4	○	963	167	9	○
27	981	167	5	○	960	167	7	○
28	980	168	5	○	968	168	5	○
月平均	979	169	4	—	964	169	6	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。